

# DECLARATION DE CONFORMITE



- **Le Constructeur** ATELIER SEDAP  
5 RUE DE LA TOSCANE  
B.P. 4308  
44243 LA CHAPELLE SUR ERDRE CEDEX
  
- **Déclare que** les spots encastrés TBT fixes - **REF 1600; 1603; 1604; 1605; 1606; 1609; 1610; 1611; 1613; 1614; 1615; 1616; 1620; 1623; 1866; 1865**  
recevant l'équipement 799920001 prévu pour être équipée d'une  
lampe TBT - type dichroïque - culot GX5.3  
Puissance nominale Maximum 50 Watt  
Classe III - IP 20
  
- **sont CONFORMES , aux dispositions de la directive « DBT » du conseil des Communautés Européennes incluant les derniers amendements , ainsi qu'au Décret transposant cette Directive dans le droit Français :**  
  
Directive 73/23/CEE du 19/02/1973  
modifiée par la Directive 93/68/CEE du 22/07/1993  
  
Décret Français 95-1081 du 03/10/1995
  
- **ont été conçus et construits en accord avec les Normes Harmonisées suivantes :**  
  
**NF-EN 60.598-2-2 ( Juin 1997 )**  
**NF-EN 60.598-2-2/A1 (Juillet 1999)**  
*Règles particulières - Luminaires encastrés*
  
- **satisfont à l'essai au fil incandescent à 960°C:**  
  
**NF-EN 60.598-1 ( Août 1993 ) Section 13 - Articles 13.3.2 & 13.3.3**  
**NF C 20-455 (Décembre 1989) HD 444.2.1 S1**  
*Prescriptions particulières :*  
- *Établissement Recevant du Public (E.R.P.) :*  
*Article EC4. - Arrêté du 25/06/80 - JO 14/08/80*  
*Modification : Arrêté du 22/12/81 - JO 02/02/82*  
- *Immeubles de Grande Hauteur (I.G.H.) :*  
*Article GH.47. - Arrêté : 18/10/77*  
*Modification : Arrêté du 21/10/82.*

La Planche le 12 Février 2001

Michel MORAULT Directeur Technique